

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Notified Body - CPR System 3
NB Nr.: 0045

Große Bahnstraße 31·22525 Hamburg

Tel.: 040 8557-0
Fax: 040 8557-2295

hamburg@tuev-nord.de
www.tuev-nord.de

Bescheinigung PÜZ-07-8118031239

Gegenstand der Prüfung: Leckschutzauskleidung vom Typ „TI 69“ und „TI 93R“

Auftraggeber: Federsel Tankschutz GmbH
Dasinger Straße 2A
D-86165 Augsburg

Hersteller: Federsel Tankschutz GmbH, Dasinger Straße 2A, D-86165 Augsburg

Art der Prüfungen: Erstprüfung/Typprüfung einer Leckschutzauskleidung als Bestandteil eines Lecküberwachungssystems auf Vakuum-basis nach DIN EN 13160-1:2003/EN 13160-1:2010 und DIN EN 13160-7:2003

Prüfungszeitraum: 04/2020 bis 11/2020

Prüfungsort: Akkreditiertes Prüflabor Nr. PL-11074-04-00 der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG

Ergebnis der Prüfungen: Die Grundlegenden Eigenschaften nach Tabelle ZA.1 der DIN EN 13160-1:2003 in Zusammenhang mit den Anforderungen der DIN EN 13160-7:2003 werden durch die Leckschutzauskleidung vom Typ „TI 69“ und „TI 93R“ als Bestandteil eines Lecküberwachungssystems Klasse I erfüllt.

Hinsichtlich des Einsatzbereiches und der Installation* gelten die Festlegungen der Montageanleitung für die Leckschutzauskleidung Typ „TI 69“ und „TI 93R“.

Details zur Prüfung sind im Prüfbericht Nr.: 8118031239 vom 01.12.2020 enthalten.

Hamburg, 02.12.2020

Leiter Prüflabor



J. Straube



*gilt für den Einsatz in Einrichtungen zur Lagerung von Brennstoffen, die für die Versorgung von Heizsystemen in Gebäuden bestimmt sind.